

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор ОАО «КМЗ»  
А.Д. Викалюк

Техническое задание  
на фильтр для стержневого автомата DISA CORE 30EP

Техническая характеристика фильтра

Место установки – литейный цех, стержневой участок.  
Назначение фильтра – очистка отходящего воздуха от бункеров с песком  
Количество отсасываемого воздуха - 2100 м<sup>3</sup>/час  
Запыленность очищаемого воздуха – 1 г/м<sup>3</sup>  
Содержание пыли в очищенном воздухе – не более 5 мг/м<sup>3</sup>  
Система очистки – автоматическая  
Сбор пыли - в контейнер  
Исполнение установки – требований нет  
Управление фильтром – автоматическое  
Удаление очищенного воздуха – внутрь помещения  
Тип и размер входа грязного воздуха – сбоку, фланцевое Ø250 мм  
Энергоносители – электроэнергия 220 или 380 В, сжатый воздух 6 атм.  
Габаритные размеры, не более 900×800×3000 мм

Главный металлург



Журавлев В.А.

Согласовано:

Главный энергетик



Карпов А.В.