


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ОАО «КМЗ»
А.Д. Викалюк



Техническое задание
на фильтр для смесителя FAT ES 20

Техническая характеристика фильтра

Место установки – литейный цех, стержневой участок.

Назначение фильтра – очистка отходящего воздуха от бункера с песком и рабочей зоны смесителя.

Количество отсасываемого воздуха - 2100 м³/час

Запыленность очищаемого воздуха – 1 г/м³

Содержание пыли в очищенном воздухе – не более 5 мг/м³

Система очистки – автоматическая

Сбор пыли - в контейнер

Исполнение установки – взрывозащитное

Управление фильтром – автоматическое

Удаление очищенного воздуха – внутрь помещения

Тип и размер входа грязного воздуха – сбоку, фланцевое Ø250 мм

Энергоносители – электроэнергия 220 или 380 В, сжатый воздух 6 атм.

Габаритные размеры, не более 900×800×3000 мм

Главный металлург



Журавлев В.А.

Согласовано:

Главный энергетик



Карпов А.В.